

## MEMORIAL DESCRITIVO

### ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO

O meio fio também denominado guia confeccionado em concreto pré-fabricado nas dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), para vias urbanas (Uso viário).

Deverão ser abertas valas conforme dimensões das guias, o fundo da vala, depois de aberta, deverá ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por intermédio de maço em camada de 10 cm. de concreto magro, sobre os quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos no projeto.

Após assentamento, as guias deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer a especificação da ABNT-ES-1. A areia deve ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis de preferência siliciosas, isenta de torrões de terra ou de outras matérias estranhas.

Efetuar a limpeza da obra.

Otacílio Costa 02 de setembro de 2021

**Dirley da Rocha**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
HABITAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
PORTARIA 180/2021

**Dirley da Rocha**  
Engº Civil CREA SC 163671-5