



Tanque s ptico TS1 (0,00)

Habitac�o:	Tipo de habitac�o	N�mero de contribuintes (N)	Contribuic�o di�ria de despejos (Litros/pessoa.dia)	Contribuic�o total (Litros/dia)
	Edif�cio p�blico ou comercial	50	50	2500
	Total			2500

Habitac�o:	Tipo de habitac�o	Contribuic�o di�ria de lodo fresco (Litros/pessoa.dia)	Contribuic�o total de lodo fresco (Litros/dia)
	Edif�cio p�blico ou comercial	0.2	10
	Total		10

Dados Adicionais:	Tempo de detenc�o de despejos (dias)	Intervalo entre Limpezas (anos)	Temperatura m�dia do m�s mais frio (�C)	Taxa de acumulac�o de lodo (dias)
	0.92	2	15	105

Dimens�es:	Volume �til calculado (m�)	Volume �til efetivo (m�)	Formato do filtro	Largura (m)	Comprimento (m)	Profundidade �til (m)	N�mero de c�maras
	4.35	4.536	Prism�tico	1.4	2.7	1.2	C�mara �nica

Filtro anaer bio FA1 (0,00)

Habitac�o:	Tipo de habitac�o	N�mero de contribuintes (N)	Contribuic�o di�ria de despejos (Litros/pessoa.dia)	Contribuic�o total (Litros/dia)
	Edif�cio p�blico ou comercial	50	50	2500
	Total			2500

Dados Adicionais:	Temperatura do m�s mais frio: 15�C	Tempo de detenc�o hidr�ulica: 0.92 dias
-------------------	------------------------------------	---

Dimens�es:	Volume �til calculado (m�)	Volume �til efetivo (m�)	Formato do filtro	Di�metro (m)	Altura total do leito (m)	Altura do fundo falso (m)	Altura do v�o (m)	Altura da calha (m)
	3.68	3.76991	Circular	2	1.2	0.6	0.3	0.05



CONSTRUTORA
BRANGER

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

SECRETARIA DE HABITAC O E CAPTA O DE RECURSOS

REFORMA E AMPLIAC O DA UNIDADE DE SAUDE ISOLADA VILA APARECIDA

PROJETO SANIT RIO **ESCALA: INDICADA**

RESPONSAVEL: DIERFERTON BRANGER **CREA N : 096024-8** **PRANCHA N : 01**